



TOPVEX TR EL Z DX IZMENJEVALCEM

LEGENDA ELEMENTOV REGULACIJE	
B1	temperat. tipalo vtočnega zraka
B2	temperat. tipalo odtočnega zraka
B3	temperat. tipalo zunanjega zraka
M1	dovodni ventilator
M2	odvodni ventilator
F7	filter za sveži zrak
F5	filter za odvodni zrak
M6	pogon rototerma
DX	kanalski kombinirani dx izmenjevalec
M5	motorni pogon žaluzije, zavrženi zrak
M4	motorni pogon žaluzije, zunanji zrak
KRM	krmilni modul zun. enote
DSP	ločeni upravljalnik

datum	opis spremembe

PROKO+ d.o.o.
 projektiranje, nadzor in inženiring
 Sarhova ulica 13
 2314 Zgornja Poljskava
 031/384 958

ident.št.proj.podjetja
 št.projekta 04/17

investitor FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE, Univerza v Mariboru
 Žitna ulica 15 SI-2000 Maribor Slovenija

objekt FZV - Razširitev knjižnice
 parc. št. 1067, 1068 obe k.o. 659 - TABOR

**PREZRAČEVANJE
 SHEMA PREZR.NAPRAVE**

risba
 odg.vodja proj. David Mišič u.d.i.a. ZAPS-1211

odg.projektant Boris KOKOL univ.dipl.inž.stroj. S-0262

sodelavec:

načrt	STROJNIH INST. IN STROJNE OPREME	merilo	-	list	1.1/P
projekt	PZI	datum	OKTOBER 2017		