

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PREZRAČ. KOMORA Z REŽO
oznaka=	PR8- reža višine 20mm
velikost=	600x600mm
pretok(m³/h)=	250
kos=	1

ODVODNI ELEMENT	
tip=	PREZRAČEVALNI VENTIL
oznaka=	TSP-200
velikost=	200
pretok(m³/h)=	250
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	LINJSKI DIFUZOR - enoredni
oznaka=	KSV-1-600
velikost=	600
pretok(m³/h)=	38
kos=	12

DOVODNI ELEMENT	
tip=	LINJSKI DIFUZOR-po naročilu
oznaka=	KSV-1-520 - enoredni
velikost=	500
pretok(m³/h)=	38
kos=	14

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR4, 5, 6 - perforacija 60%
velikost=	408x519mm
pretok(m³/h)=	80
kos=	3

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR3 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR1 - perforacija 70%
velikost=	350x690mm
pretok(m³/h)=	150
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR2 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR3 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR3 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR2 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR2 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR3 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR2 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR2 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR2 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR2 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1





DOVODNI ELEMENT	
tip=	PERFORIRANA PLOŠČA
oznaka=	PR2 - perforacija 60%
velikost=	500x566mm
pretok(m³/h)=	60
kos=	1

**LEGENDA:**

**LEGENDA OPREME:**

**OPOMBA:**

- VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU PRED IZVEDBO.
- VSE ELEMENTE PREZRAČEVANJA PRIKLJUČITI S FLEKSIBILNO DUŠILNO CEVJO DOLŽINE MINIMALNO 1m (dušenje 29dB!).
- MIKROLOKACIJE ELEMENTOV STROJNIH INSTALACIJ PREVERITI SKLADNO S PROJEKTOM ARHITEKTURE.
- VSI DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI SE OPREMIJO Z ROČNIMI DUŠILNIMI LOPUTAMI (DL).



datum		opis spremembe	
PROKO+ d.o.o.			
projektor, razpisatelj in izvajalec			
Savinec ulica 13			
2314 Izopis Postolova			
031/384 958			
identifikacija projekta		04/17	
investitor		FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE, Univerza v Mariboru	
objekt		parc. št. 1067, 1068 obe k.o. 659 - TABOR	
<b>PREZRAČEVANJE TLOORIS PRITLIČJA</b>			
odgovorna projekcija		David MŠC u.d.i.o. ZAPS-1211	
odgovorni projektant		Boris KOKOL univ.dipl.inž.stroj. S-0262	
sodelavec		Gregor ZAVEC	
nabir		STROJNIH INST. IN STROJNE OPREME 1:50	
projekat		PZI 1:25 1:10 2:2/P	
		datum JULIJ 2019	